

В контроллерах KP-HARTи модемах MD-HART, выпускаемых с 01.01.2015 г., вместо источника внешнего питания 5...9 В теперь можно использовать источник с напряжением 5 ... 24 В. Ток потребления от внешнего источника: – в KP-HART не более 10 мА при использования порта RS-232 и не более 85 мА и при использования порта RS-485; – в MD-HARTне более 6 мА при использования порта RS-232 и не более 80 мА и при использования порта RS-485.