

Планируемая к выпуску с 01.07.2016 модификация контроллера КР-HART.M2 отличается от предыдущей модели КР-HART следующими возможностями:

1. Наличие интерфейса USB и возможность конфигурирования, запитки и смены ПО контроллера через этот порт
2. Возможность одновременного опроса контроллера тремя MODBUS-мастер-устройствами через интерфейсы RS-485, RS-232 и USB
3. Наличие независимых шлюзов MODBUS-команд через интерфейсы RS-485, RS-232 и USB
4. Возможность опроса до восьми переменных с 16 устройств
5. Возможность подключения нагрузки (250 Ом) на линию HART-сигнала
6. Расширенный диапазон скоростей обмена для протокола MODBUS для интерфейсов RS-485 и RS-232 (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод)