



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И  
МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ**

Ленинский просп., д. 9, Москва В-49, ГСП-1, 119991  
Тел: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31  
E-mail: [info@gost.ru](mailto:info@gost.ru)  
<http://www.gost.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232  
ИНН/ КПП 7706406291/770601001

22.08.2016 № СГ-12336/04

На № \_\_\_\_\_

Об отнесении технического средства  
к средствам измерений

Директору  
ООО «СКБ «Промавтоматика»


В.П.Горскому

Георгиевский проспект, д. 5, г. Москва, г. Зеленоград,  
124498

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии рассмотрело Вашу заявку от 21.07.2016 № 8016/135 (вх. № 19486) с комплектом документов об отнесении технического средства «Контроллеры расширения KP-HART.M2» к средствам измерений.

Исходя из представленной документации, на основании экспертного заключения Управления метрологии от 19.08.2016 установлено, что указанное техническое устройство в процессе функционирования не определяет количественные значения величин.

Таким образом, техническое средство «Контроллеры расширения KP-HART.M2» не соответствует признакам, приведённым в определении для средств измерений и, следовательно, **не может быть отнесено** к средствам измерений.



С.С.Голубев

Константинович И.Б.  
Тел. 8 (499) 230-39-05

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федеральное агентство по техническому регулированию и  
метрологии.

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат: 18BA1B8D0002000118BB  
Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич  
Действителен: с 18.11.2015 до 18.11.2016